
**OGGETTO/OBJECT: Richiesta CHIARIMENTI per GARA LAVORI 21/2010
"Lavori di realizzazione impianto di illuminazione e
adeguamento barriere di sicurezza dell' Autostrada
Tangenziale Ovest di Milano".**

A seguito della gara in oggetto con il presente si chiedono i seguenti chiarimenti inerente le seguenti Voci/Art. (Fornitura tubazioni) della Lista Categorie:

_ Art.119

"Cavidotto flessibile in polipropilene rigidoconforme CEI EN 50086, del diametro nominale di: 80mm";

_ Art.120

"Cavidotto flessibile in polipropilene rigidoconforme CEI EN 50086, del diametro nominale di: 125mm";

_ Art.121

"Cavidotto flessibile in polipropilene rigidoconforme CEI EN 50086, del diametro nominale di: 160mm".

Come dal documento N.T. di Capitolato Tecnico, a pag.112-113 x tutte le tipologie, si cita:

"Tubi in policloruro di vinile non plastificato con giunti a bicchiere sigillati a collante o con guarnizioni di tenuta a doppio anello asimmetrico in gomma, del tipo 303 serie pesante, secondo norme UNI 7447/87 ed eventuali successive modifiche ed Aggiornamenti".

Domande:

1. Chiediamo conferma per le S.T. inerenti le tubazioni sopra evidenziate, **inteso tubazioni in PVC a tenuta pneumatica (tipo fognatura).**
2. Per l' **Art. 119** (cioè dim. da 80mm) tale tipologia con le S.T. sopra evidenziate non è in produzione, si chiedono chiarimenti per le S.T. alternative per il tubo da 80 mm da proporre.